揚水機場保安設備点検にて判明した不具合

（日常点検における施設の異常の把握）

【軽減する】

【内容】

・揚水機場の保安設備について点検を実施。
・内容は消火設備、火災警報設備および誘導標識について実施。

【結果】

・当該年度で使用期限が切れる消火器があることが判明
・2 階宿直室内の警報機盤の球切れが判明

■民間警備保障会社による点検票

（お客様提出用）

防 災 業 務 実 施 報 告 書

[redacted]様

ALSOK

下記のとおり、防災業務を実施致しましたので、ご報告いたします。

記

実施対象名	揚水
実施年月日	年　月　日 ～ H27年 6 月 28 日
実施内容	①点 検（□機器 ☑総合 □臨時 □　　） 2 工 事（□新規 □増設 □移設 □取替え □改造 □補修 □撤去） 3 その他（　　）
実 施 者	林

実施結果 ○：正常 ×：不良 ⊗：処置済

消火器具	屋内消火栓設備	屋外消火栓設備	スプリンクラー設備	水噴霧消火設備	動力消火ポンプ設備	泡消火設備	二酸化炭素消火設備	ハロゲン化物消火設備	不活性ガス消火設備	粉末消火設備	自動火災報知設備	ガス漏れ火災警報設備	消防機関へ通報する火災報知設備	漏電火災警報器	非常警報器具および設備	誘導灯および誘導標識	避難器具	消防用水	排煙設備	連結散水設備	連結送水管	無線通信補助設備	自家発電設備	蓄電池設備
○											○			○		○								

☑不備なし　□不備あり（見積書　□要　□不要）

作業に伴う鍵の借用（□有 □無）	借用					返納		
	時刻	鍵の用途等	数量	借用者	ご確認	時刻	返納者	ご確認
	／（　：　）		鍵（　本） カード（　枚）			／（　：　）		

上記のとおり、防災業務が実施されたことを確認する。

[redacted]年 [redacted]月 [redacted]日

お客様会社名

ご 氏 名 [redacted] 印

作業者チェック欄

復旧作業			後片付け		鍵	協力会社証	終了報告		その他（　）
扉施開錠	スイッチ類	什器備品	ゴミ	工具			お客様	ALSOK	

※お客様からお預かりした個人情報は、社内規定に基づき厳重に管理し、当社の商品のご説明や業務・サービスの提供にのみ利用いたします。

【対応】

・消火器については点検整備し再利用するより、新規購入した方が安価であるため取替えを行った。
・警報機盤の球切れは、改良区で購入し取替えを行った。